Testsatz Caldur CH Carbonathärte

Eigenschaften:

Testsatz colorimetrisch
Messbereich:[nbsp]1 Tropfen = 1°dH

[nbsp]

Anwendung:

1. Meßröhrchen bis zur 5 ml (10 ml) - Markierung mit der Wasserprobe füllen.
2. Flasche mit Titrationslösung öffnen und tropfenweise solange Titrationslösung unter Umschwenken in das Meßröhrchen geben, bis die Farbe der Wasserprobe von blau nach gelb umschlägt. Zugesetzte Tropfen dabei zählen.
3. 1 Tropfen = 1 °dKH (0,5 °dKH).

Weitere Informationen:

Artikelnummer:[nbsp]04201010

verfügbare Gebindegrößen:[nbsp]1 Set = ausreichend für ca. 100 Messungen

© Link Chemie AG . Änderungen und Irrtümer vorbehalten

link chemie
chemical solutions

Link Chemie AG
Dürrwiesen 16
D-73614 Schorndorf

Tel.: +49 71 81 / 938 98-0
Fax: +49 71 81 / 938 98-60

info@ link-chemie.com
www.link-chemie.com